

МУП «ВОДОКАНАЛ» г. ВОТКИНСК

ДАННЫЕ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ В ВОДОИСТОЧНИКЕ
за I квартал 2025 г

Показатели качества воды	Среднее значение за месяц	Показатели качества воды	Среднее значение за месяц
1. Аммоний-ион, мг/дм ³	0,132	25. Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	2,55
2. БПК ₅ , мг/дм ³	1,09	26. Прозрачность, см	16,09
3. Бромдихлорметан, мг/дм ³	Менее 0,0008	27. Сульфат-ион, мг/дм ³	14,8
4. Вкус, балл	-	28. Сухой остаток, мг/дм ³	398,3
5. Водородный показатель, ед рН	7,9	29. АПАВ (СПАВ), мг/дм ³	Менее 0,015
6. Взвешенные вещества, мг/дм ³	3,52	30. Свинец, мг/дм ³	Менее 0,002
7. Железо общее, мг/дм ³	0,165	31. Никель, мг/дм ³	Менее 0,005
8. Жесткость общая, °Ж	5,54	32. Углерод четыреххлористый, мг/дм ³	Менее 0,0006
9. Дибромхлорметан, мг/дм ³	Менее 0,001	33. Углекислота свободная, мг/дм ³	12,80
10. Запах, балл, при 20 гр.	0/1	34. Фторид-ион, мг/дм ³	0,1230
11. Кадмий, мг/дм ³	Менее 0,001	35. Фенольный индекс, мг/дм ³	-
12. Кальций, мг/дм ³	55,4	36. Хлорид-ион, мг/дм ³	47,3
13. Кислород растворенный, мг/дм ³	9,5	37. Хлороформ, мг/дм ³	Менее 0,0006
14. Кремний, мг/дм ³	9,25	38. Цинк, мг/дм ³	0,018
15. Магний, мг/дм ³	50,8	39. Цветность, градус цветности	10,8
16. Марганец, мг/дм ³	0,0447	40. Щелочность, ммоль/дм ³	4,91
17. Медь, мг/дм ³	0,044	41. Хром (VI), мг/дм ³	Менее 0,025
18. Молибден, мг/дм ³	Менее 0,01	42. Общее микробное число, КОЕ в 1 см ³	9
19. Мутность, мг/дм ³	2,31	43. Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 см ³	30,1
20. Мышьяк, мг/дм ³	Менее 0,01	44. Энтерококки, КОЕ в 100 см ³	6,2
21. Нефтепродукты, мг/дм ³	0,034	45. E. Coli, КОЕ в 100 см ³	19,6
22. Нитрат-ион, мг/дм ³	4,113	46. Колифаги, БОЕ в 100 см ³	5,7
23. Нитрит-ион, мг/дм ³	0,0447	47. Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 см ³	33
24. ХПК, мгО ₂ /дм ³	17,6	48. Цисты лямблий	Не обн.

Главный инженер МУП «Водоканал»

Начальник лаборатории цеха ОСВ

М.В. Кулябин

Н.С. Пчельникова